



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ»

вул. Гакмана Євгена Митрополита, 7, м. Чернівці, 58000;  
тел. (0372) 55-16-17, тел./факс 55-34-49, e-mail:  
office@cdc.cv.ua, сайт: www.cv.cdc.gov.ua, код згідно з  
ЄДРПОУ 38453009

Міністерство соціальної  
політики України  
Міністерство охорони  
здоров'я України  
Наказ №784/1012  
від 29.05.2018  
Додаток №16 до Порядку  
атестації лабораторій на  
проведення гігієнічних  
досліджень факторів  
виробничого середовища  
і трудового процесу  
(пункт 11)

Лабораторія дослідження фізичних факторів з радіологією  
Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005  
від 29.12.2023 р. № 07-019/2023, чинне до 29 грудня 2026 р.

**ПРОТОКОЛ № 156 від 18.08.2025**

( номер, дата )

**проведення досліджень освітленості робочого місця**


1. Дата проведення досліджень 18 серпня 2025 р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення: КЗ «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича». За адресою: вул. Митрополита Гакмана, будинок 3, вул. А.Ончула, будинок 6, вул. Братів Руснаків, будинок 11, вул. О.Горюка, будинок 7, м. Чернівці
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується: навчально – виховний процес
4. Мета досліджень перевірка: вимірювання освітленості
5. Засоби вимірювальної техніки: фотометр ЕКОТЕНЗОР-03, зав. № 13136  
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку: сертифікат калібрування UA/37/241223/002379 чинний від 23.12.2024  
( номер свідоцтва, клеймування, дата дії)
7. Нормативні документи відповідно до яких:
  - а) ДСТУ Б.В.2.2.6-97 «Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості»,  
інструкції до приладу  
(проводиться дослідження)
  - б) ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення».  
«Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти» (Наказ МОЗ України  
№ 2205 від 25.09.2020; реєстрація в Мін'юст України № 1111/35394 від 10.11.2020).
8. Представник організації (або фізична особа - підприємець): директор Бобик В.В.  
( посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підписи )
9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:  
професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Левицька Н.О.  
( підписи )





А	2	Ка́бинет №18 клас теорії танцю	заг.	401 407 410 412	400													
Б	2	Зала хореографії	заг.	259 263 279 290	200													
Театральна студія, вул. О.Горюка, будинок 7, м.Чернівці																		
Г	-	Велика актова зала	заг.	360 374 382 390	300													


Дослідження проводили: професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Левицька Н.О.



( посада, прізвище, ім'я, по батькові )

**Висновок ( відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією) В зазначених вище приміщеннях показники освітлення знаходяться в межах гранично допустимих рівнів згідно «Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» та ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення».**

**В. о. завідувача лабораторії дослідження фізичних факторів з радіологією**  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії, фізичної особи - підприємця)

**Борошенко Ю.П.**

(підпис)